

Audit energetické efektivity stlačeného vzduchu

GFAA-AA-2

Číslo dílu: 8159957

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	4 - 6 kompresorů
Rozsah výkonu	analýza výroby stlačeného vzduchu se 4 až 6 kompresory: spotřeba energie / poskytovaný výkon / tlak / vytížení analýza rozvodu stlačeného vzduchu: měření tlaku v nejméně na dvou místech spotřeby a výpočet tlakové ztráty analýza pneumatických aplikací: optická kontrola výrobního zařízení se zjištěním míst s úniky a podrobná analýza energetické účinnosti pneumatických aplikací na nejméně dvou vybraných buňkách stroje (v závislosti na složitosti) podrobná analýza potenciálu úspory energie a doporučení opatření ke zvýšení energetické účinnosti dokumentace výsledků podle normy DIN EN ISO 11011 koncepce monitorovacího systému pro stlačený vzduch měření a analýza úpravy stlačeného vzduchu v místě výroby: určení velikosti / kapacita sušení / měření kvality stlačeného vzduchu (obsah vody a zbytkového oleje)
Pracnost v místě instalace	2,5 dne
Poskytování služeb	8 - 10 dní po seřízení