

Puesta en funcionamiento GFCA-Y2-A2-R

Número de artículo: 8105391

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Gama de prestaciones	Introducción a la estructura de los componentes funcionales y su funcionalidad Prueba funcional de los componentes de función relevantes para el control del YJKP mediante un proyecto de ejemplo Asistencia remota durante la integración de los módulos funcionales necesarios sobre la base de un proyecto vacío en el PLC del cliente Prueba de comunicación entre el YJKP y el PLC del cliente
Carga de trabajo local	2 horas de trabajo
Requisitos del cliente	Presencia del personal técnico responsable en la fecha planificada Instalación local del software FFT (véase Support Portal) Derechos locales de administrador Instalación local del software de comunicación TeamViewer o Bomgar Conexión a Internet estable El YJKP debe estar puesto en funcionamiento eléctrica y mecánicamente Acceso a la red/Internet El PLC maestro debe soportar los componentes funcionales
Prestación de servicios	8 - 10 días según acuerdo