

Audit energetickej účinnosti stlačeného vzduchu

GFAA-AA-3

Číslo dielu: 8159958

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Viac ako 6 kompresorov
Rozsah výkonu	Analysing compressed air generation on more than 6 compressors:Energy consumption/delivery performance/pressure/ utilisation Analýza distribúcie stlačeného vzduchu: meranie tlaku na minimálne dvoch odberných miestach a vypočítanie poklesu tlaku Analýza pneumatických aplikácií: Vizuálna kontrola výrobného zariadenia s detekciou úniku a podrobná analýza energetickej účinnosti pneumatických aplikácií na minimálne dvoch vybraných jednotkách stroja (v závislosti od zložitosti) Detailná analýza potenciálu úspor energie a odporúčanie opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti Dokumentácia výsledkov v zmysle DIN EN ISO 11011 Koncept pre monitorovací systém stlačeného vzduchu Meranie a analýza úpravy stlačeného vzduchu na výrobnjej stanici: dimenzovanie/sušiaci kapacita/meranie kvality stlačeného vzduchu (obsah vody a zvyškového oleja)
Pracovné náklady na mieste	3 dni
Poskytovanie služieb	8 - 10 dní po dohode