


Ventilski otok VTOC

Številka dela: 564056

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2 x 3/2, zaprt, monostabilen
Velikost ventila	10 mm
Največji normalni nazivni pretok	10 l/min pri 10 mm
Pnevmatični delovni priključek	Priključna plošča
Delovni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Prikaz stanja signala	LED
Primernost za vakuum	ne
Prítezni čas	100 ms
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	55 mA do 100 ms
Nazivni tok pri zmanjšanju toka	13 mA po 100 ms
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP40
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Električno krmiljenje	I-Port IO-Link Multipol
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Način upravljanja	električno
Električni I/O-sistem	da
Vrsta otoka	84

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	24
Zgradba ventilskega otoka	fiksna mreža